




شرکت صنایع پمپ حریق ایران

(با مسئولیت محدود)

پیشگام در صنعت تولید پمپها و مدرنترین
خودروهای آتش نشانی - فروگاهی
و لوازم آتش نشانی

دفترچه راهنما

پمپ IFP 1500



شرکت صنایع پمپ حریق دارای استاندارد ملی ۷۸۵۸ و سیستم مدیریت کیفیت
(ISO9001-2008 , Ohsas18001-2007 , ISO14001-2004) می باشد.

فکس: ۴۶۸۴۹۶۹۷ (۰۲۱)

Email: Info@iranfirepump.com

www.iranfirepump.com

تلفن: ۴۶۸۲۹۱۱۰ (۰۲۱)

۴۶۸۴۹۶۹۶

۴۶۸۳۹۹۰۳-۷

دفتر مرکزی و کارخانه ۱: کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج - شهر قدس - میدان

قدس - خ امامزاده - کوچه گلچین ۲ - پلاک ۶

کارخانه ۲: کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج - شهر قدس - بلوار شهید کهر -

نرسیده به پمپ بنزین - دست چپ

فهرست

آشنایی مختصر با شرکت صنایع پمپ حریر ایران.....	۱
۱) پمپ.....	۳
۱-۱) تعریف.....	۳
۱-۲) تقسیم بندی پمپ ها.....	۳
۲) پمپ های آتش نشانی.....	۴
۲-۱) پمپ های تولیدی این شرکت.....	۴
۲-۲) نمودار عملکرد پمپ ها.....	۷
۲-۳) مشخصات فنی پمپ های.....	۸
۲-۴) اجزای پمپ های آتش نشانی، تغییرات جانبی و کاربرد آن ها.....	۹
۳) درگیر نمودن پمپ آتش نشانی جهت عملیات اطفاء حریق.....	۱۰
۳-۱) رها سازی سیستم گشتاور و پمپ آتش نشانی.....	۱۱
۳-۲) نکات قابل توجه قبل از استفاده از پمپ.....	۱۱
۴) عملیات آگیری پمپ آتش نشانی هنگام اطفاء حریق.....	۱۱
۴-۱) آگیری از مخزن خودرو.....	۱۱
۴-۲) آگیری از طریق آبهای روباز.....	۱۲
۵) استفاده از فوم توسط ایندکتور جوار پمپی.....	۱۲
۶) رعایت نکات ایمنی و مراقبت جهت طول عمر پمپ.....	۱۳
۷) عیب یابی و رفع آن.....	۱۳
۷-۱) عیب یابی در سیستم گشتاور و درگیر نشدن پمپ.....	۱۳
۷-۲) لرزش شدید در سیستم انتقال نیرو به پمپ.....	۱۳
۷-۳) عیب در سیستم پمپ سانتریفیوژ آتش نشانی.....	۱۴
۷-۴) علت افت فشار در پمپ آتش نشانی.....	۱۴
۷-۵) عیب پرایمر (دستگاه خلاء) در نکشیدن آب از سطوح پائین.....	۱۴
۷-۶) آب ریزش شدید پرایمر هنگام عملیات با پمپ.....	۱۴
۷-۷) علت مخلوط شدن آب و روغن در محفظه یاتاقان ها.....	۱۴
۸) مشخصات فنی پمپ IFP1500 و نقشه های انفجاری.....	۱۶

آشنایی مختصر با شرکت صنایع پمپ حریق ایران

با استعانت از ذات ایزد منان احتراماً به استحضار میرساند مدیریت شرکت صنایع پمپ حریق ایران از سال ۱۳۵۱ هجری شمسی در کارخانجات سیروس ارجمند شروع به فعالیت ساخت خودروهای آتش نشانی نموده که پس از شکل گیری انقلاب اسلامی با هدف قطع وابستگی کشور در این صنعت مهم در سال ۱۳۶۴ اقدام به تأسیس شرکت نموده و توانسته تولید پمپها و خودروهای آتش نشانی را از بدو تأسیس شرکت به انبوه سازی برساند که در این راستا پس از گذراندن دوره های تخصصی با اخذ مدرک پایان نامه شرکت TOTAL Feuerschutz GmbH از کشور آلمان و همچنین با کسب مجوز رسمی از وزارت صنایع سنگین و تستهای مورد قبول از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مرکز و دیگر سازمانهای صاحب صلاحیت با بکارگیری امکانات و دستگاه های پیشرفته کارگاهی و کاردانه های مجرب و فعال گام مؤثری در تولیدات خود برداشته. لازم بذکر است این شرکت از بدو تأسیس پمپ IFP-1500 با بارکد ملی 2743520656900001 با الهام از پمپ R120 شرکت روزنباور همچنین در سال ۱۳۸۲ پمپ IFP-3000 را با بارکد ملی 2743520656900003 به روش مهندسی معکوس از نمونه پمپ گودایوا 2700 تولید نموده که پمپ مذکور نیز از نظر عملکردی مطابق با منحنی عملکرد پمپ گودایوا مورد تأیید شرکت بازرسی مهندسی ایران (IEI) قرار گرفت ، سپس در سال ۱۳۸۵ پمپ IFP-6500 با بارکد ملی 2743520656900002 را نیز به روش مهندسی معکوس از نمونه پمپ گودایوا 6500 تولید که این شرکت توانسته منطبق بر استانداردهای روز دنیا (NFPA و EN) و با دارا بودن استاندارد ۷۸۵۸ ملی و سیستم مدیریت کیفیت (ISO14001-2004 , Ohsas18001-2007 , ISO9001-2008)؛ نیازناوگانهای آتش نشانی کل کشور را مرتفع سازد .

لازم به ذکر است این شرکت تنها شرکتی است که دارای مجوز فعالیت تولید انواع پمپهای آتش نشانی

به شماره مجوز ۱۴۴۸- کد ۳۰۵-۰۱۰۱ از وزارت صنایع سنگین با بارکد ملی در ایران میباشد.

اعتقاد راسخ مدیریت این شرکت به کیفیت مطلوب کالای تولیدی ، همواره ضامن موفقیت شرکت در تمامی این سالها بوده است.

عمده فعالیت‌های شرکت در زمینه های مختلف به شرح ذیل می باشد :

- ۱- طراحی ، ساخت و تجهیز انواع خودروهای امدادونجات و انواع کامیونهای آتش نشانی شهری ، فرودگاهی ، پالایشگاهی و خودروهای پیشرو و
- ۲- ساخت و تولید پمپهای سانتریفیوژ در ظرفیتهای مختلف .
- ۳- ساخت و تولید انواع مانیتورهای آتش نشانی با قابلیت پاشش به صورت فوک و جت و مانیتورهای برقی و یا پنوماتیک.
- ۴- بازسازی تمامی خودروهای آتش نشانی به صورت کامل .
- ۵- تعمیر انواع پمپ های آتش نشانی روزنباور، گودایوا ، زیگلر و

کلیه نهادها ، سازمانها ، شرکتهای و کارخانجات دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی که با این شرکت همکاریهای صمیمانه داشته اند عبارتند از :

سازمان هواپیمایی کشوری - سازمان بنادر و دریانوردی - شرکت نفت و پالایش - شرکت ملی صنایع مس ایران - شرکت نفت و پتروشیمی - وزارت نیرو - نیروگاههای سیکل ترکیبی ، حرارتی در سطح کشور - نهاد ریاست جمهوری - پایگاههای هوا نیروز - ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (هوایی- دریایی- زمینی) - ستاد مشترک سپاه پاسداران (هوایی- دریایی- زمینی) - قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)- سازمان هوا فضا- سازمان صنایع دفاع و پشتیبانی- صنایع حدید (صنایع امام علی)- صنایع مهمات سازی نیروهای انتظامی رجا شیمی - سازمان مراتع جنگلها- سازمان محیط زیست استان گلستان- سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران- سازمان شهرداریها و دهرداریهای سطح کشور- اکثریت شهرداریهای سطح کشور- آستان مبارک قدس رضوی صحن امام رضا (ع)- شرکتهای ایران خودرو - شرکتهای سایپا - شرکت کرمان خودرو- شرکت آلومینیوم سازی - کارخانجات لاستیک سازی - شرکت قالبهای صنعتی- شرکت ایساکو- کارخانجات تولید روغن - کارخانجات تولید رنگ - کارخانجات کاغذسازی - شرکت نارفوم کار- شرکت پترو کاردان - شرکت سیمان ارومیه- شرکت آیدین و ...

همچنین اکثریت شرکتهای همکار تولید کننده خودروهای آتش نشانی در واگذاری پمپهای آتش نشانی در ظرفیتهای مختلف و دیگر لوازم آتش نشانی.

شایان ذکر است تمامی خدمات این شرکت دارای دو تا پنج سال گارانتی واز ۲۰ سال خدمات پس از فروش

و پشتیبانی برخوردار می باشند .

مدیرعامل شرکت صنایع پمپ حریق ایران

ناصر سلیمانی

پمپ های آتش نشانی

(۱) پمپ

۱-۱) تعریف : پمپ ماشینی است که با دریافت انرژی از یک منبع خارجی انرژی را به سیالات عبوری از خود انتقال می دهد.

نیاز تولید ، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی سیال از نظر گران روی ، وزن مخصوص ، درجه حرارت ، خورندگی ها ، مقدار حجم عبوری سیال ، وجود اجسام ناخالص و باعث شده است تا انواع پمپ با ساختمان و طرز کار متفاوت تولید شود.


۱-۲) تقسیم بندی پمپ ها

متداول ترین نوع تقسیم بندی پمپ ها بر مبنای نحوه انتقال انرژی به سیال است.

در این روش پمپ ها به ۲ دسته تقسیم می شوند.

دینامیکی^۱ : انتقال انرژی از آن به سیال به طور دائمی انجام می گیرد.

جابجایی^۲ : انتقال انرژی از آن به طور متناوب می باشد.



۱-۲-۱) توربو پمپ ها (سانتریفیوژها) : پمپ های چرخشی (پروانه ای) در بین کلیه پمپ ها به علت شکل ساده ساختمان ، نسبت پایین حجم به قدرت و تنوع فراوان نسبت به سایر پمپ ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

۱-۲-۲) تقسیم بندی توربو پمپ ها : تقسیم بندی بر اساس سیر حرکت سیال می باشد.

الف) توربو پمپ های سانتریفیوژ یا با جریان شعاعی

ب) توربو پمپ های با جریان محوری

^۱ dynamic

^۲ displacement

ج) توربو پمپ های سانتریفیوژ با جریان مختلط در نوع اول که تولیدات این شرکت نیز از همان نوع می باشد، سیال موازی محور (شفت) وارد پمپ شده و عمود بر آن از پروانه خارج می گردد. که معمولاً برای مصارف آتش نشانی کاربرد دارد.

۳-۲-۱) مزایای اصلی توربو پمپ ها

- ✓ قیمت ارزان
- ✓ انتقال مستقیم سرعت چرخشی محرک به پروانه
- ✓ یکنواختی جریان سیال
- ✓ فضای اشغالی کم نسبت به قدرت تولیدی
- ✓ هزینه نگهداری پایین
- ✓ راندمان بالا
- ✓ دامنه کاربرد فراوان

۲) پمپ های آتش نشانی

۱-۲) پمپ های تولیدی این شرکت

• پمپ سانتریفیوژ IFP-1200



پمپ ۱۲۰۰ با توجه به طراحی خاص دارای منیفولد بوده و حجم سیلندر آن نیز مقداری کمتر از پمپ ۱۵۰۰ می باشد. واسطه شیر در این پمپ حذف و مانومترهای فشار مستقیماً روی سیلندر تعبیه گشته اند.



• پمپ سانتریفیوژ IFP-1500



پمپ ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ دارای ۲ پروانه متحرک و ۲ پروانه ثابت می باشد





پوسته اصلی این ۲ پمپ ، شیرهای خروجی ، درب آبگیر و پروانه ها از آلیاژ آلومینیوم AL 356 و یا به درخواست مشتری از برنز BS 1400-LG2C می باشد که ضد زنگ ، ضد شوره ، مقاوم به خوردگی و مقاوم در برابر آب های شور دریایی ، مواد اسیدی و آب های قلیایی می باشند. پروانه ها برای افزایش عمر و جلوگیری از خوردگی و کارکرد بهینه ابتدا بالانس و سپس آبکاری می گردد.

که این مدل پمپ به طور کامل به همراه نقشه های انفجاری در قسمت پایانی این دفترچه توضیح داده خواهد داده شد.

• پمپ سانتریفیوژ IFP-3000



در پمپ ۳۰۰۰ پوسته ی گیربکس و پولی از جنس چدن داکتیل ، مقاوم در برابر ضربات می باشد.



شفت از جنس فولاد ضد زنگ می باشد که به وسیله ۲ عدد بلبرینگ داخل پوسته قرار می گیرد.



عامل ایجاد فشار مرحله اول پروانه آلومینیومی و مرحله دوم پروانه برنزی می باشد.




• پمپ سانتریفیوژ IFP-6500


پوسته اصلی پمپ ، منیفولد ، واسطه آبگیر و پروانه از آلیاژ آلومینیوم ۳۵۶ یا برنز BS 1400-LG2C می باشد که ضد زنگ ، ضد شوره ، مقاوم به خوردگی و مقاوم در برابر آب های شور دریایی ، مواد اسیدی و آب های قلیایی می باشند.




۲-۲) نمودار عملکرد پمپ ها



نمودار عملکرد پمپ ۱۵۰۰



نمودار عملکرد پمپ ۳۰۰۰



نمودار عملکرد پمپ ۶۵۰۰

۲-۳) مشخصات فنی پمپ های مذکور در جدول زیر بیان شده است.

IFP-6500	IFP-3000	IFP-1500	IFP-1200	مدل پمپ مشخصات فنی
۲۷۴۳۵۲۰۶۵۶۰۰۰۰۲	۲۷۴۳۵۲۰۶۵۶۰۰۰۰۳	۲۷۴۳۵۲۰۶۵۶۹۰۰۰۰۱	-	شماره بارکد ملی
گریز از مرکز تک مرحله ای	گریز از مرکز دو مرحله ای	گریز از مرکز تک مرحله ای	گریز از مرکز تک مرحله ای	نوع پمپ
۱۵۰	۱۴۰	۷۰	۸۰	وزن (Kg)
۸۰ × ۶۰ × ۱۰۰	۸۵ × ۸۵ × ۸۰	۶۰ × ۶۵ × ۶۰	۶۰ × ۶۵ × ۶۵	ابعاد (ارتفاع×عرض×طول)
210 - 250	150 - 210	90 - 135	80 - 120	توان (Hp)
2600 - 3400	2400 - 3200	2400 - 3000	2200 - 2800	سرعت (Rpm)
معکوس گودایوا	معکوس گودایوا	معکوس روزنباور	مهندسی	روش طراحی
کاسه نمد ، اورینگ مکانیکال سیل و ذغال	کاسه نمد، اورینگ مکانیکال سیل و ذغال	کاسه نمد و اورینگ	کاسه نمد و اورینگ	آب بندی (20 bar)
Al 356	Al 356	Al 356	Al 356	جنس بدنه
AISI 431	AISI 431	AISI 431	AISI 431	جنس شفت
Al 356	Al 356	Al 356	Al 356	جنس پروانه متحرک
-	Bs-1400	-	-	جنس پروانه فشار قوی
10	10	10	10	فشار معمولی (bar)
-	40	-	-	فشار قوی (bar)
6000-6500	2700-3000	1200-1500	900-1200	دبی خروجی (Lit)
1	2	4	4	تعداد پروانه
پرایمر پیستونی اتوماتیک	پرایمر پیستونی اتوماتیک	پرایمر پیستونی اتوماتیک	پرایمر پیستونی اتوماتیک	تخلیه هوا
۸	۸	۸	۸	حداکثر عمق مکش (m)
CW	CW	CW	CW	جهت گردش
۶"	۴"	۴"	۴"	ورودی
۴"×۳	مانیتور ۲/۵"×۳+۳"	مانیتور ۲/۵"×۲+۳"	مانیتور ۲/۵"×۲+۳"	خروجی

۴-۲) اجزای پمپ های آتش نشانی، تغییرات جانبی و کاربرد آن ها

۴-۲-۱) تابلو پمپ

فشارسنج ساده (bar)	نشانگر مقدار آب مخزن + کف
فشارسنج مرکب	نشانگر درگیری پمپ با موتور
سرعت سنج (rpm)	نشانگر درجه حرارت موتور

- فشارسنج ساده عموماً برای فشار ورودی و خروجی و فشارسنج مرکب برای نمایش فشار ورودی و خروجی و خلاء توأمان استفاده می گردد.
- فشارسنج ها معمولاً توسط لوله های فشار قوی پنوماتیک به عمل موردنظر متصل می شوند.

۴-۲-۲) قسمت های داخلی

پروانه : پمپ ها با توجه به نیاز دارای ۱ ، ۲ یا چند پروانه می باشند. عملکرد پروانه در پمپ ایجاد شتاب در مایع می باشد. پروانه ها در پمپ آتش نشانی بسته ، دوجداره و دارای پره های موربی می باشند. برای افزایش دبی و سرعت ضخامت و قطر پروانه باید افزایش و برای افزایش فشار و سرعت بایستی ضخامت و قطر کاهش یابند.

پوسته : پوششی است بر روی پروانه ها و قطعات داخلی که از آلیاژ مقاوم آلومینیوم در برابر خوردگی آب و کف تولید می شود.

شفت : میله ای از جنس استیل ضد زنگ که برای انتقال سرعت به پروانه مورد استفاده قرار می گیرد.

ناف پمپ : محل عبور شفت از بدنه تا به پروانه را ناف پمپ می گویند که بایستی کاملاً آب بندی باشد. (ذغال و الباقی)

۴-۲-۳) تخلیه کننده ها

پمپ های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) فقط قادرند مایعات را پمپاژ نمایند. بنابراین برای آبیگری از منابع روباز بایستی هوای داخل لوله آبیگری و بدنه پمپ تخلیه گردد تا فشار اتمسفر آب را وارد پمپ نماید. بدین منظور از دستگاهی به صورت دستی یا اتوماتیک وابسته به نوع پمپ استفاده می گردد.

- تخلیه کننده پیستونی (پرایمر)

حرکت رفت و برگشتی دو پیستون برنجی در داخل سیلندر که بعد از ورود آب با فشار 1/5 bar بصورت اتوماتیک از مدار خارج می گردد ، پرایمر قادر است آب را از عمق ۸ متری با حداکثر دور 1000 rpm در ۳۶ ثانیه مکش نماید.



۴-۴-۲) اینداکتور (تناسب ساز آب و کف)

قادر است کف (فوم) را با استفاده از ولوم تنظیم کف را با دبی دلخواه از سطح پائین یا مخزن مکش و آب پر فشار خروج به صورت سیرکوله ترکیب نماید.



۵-۴-۲) ورودی های خروجی ها و اتصالات مربوطه

پمپ های سانتیفیوژ آتش نشانی معمولاً دارای یک ورودی آب ، دو یا چند خروجی هستند قطر ورودی ها ۴ تا ۴/۵ و خروجی ها ۲/۵ اینچ می باشند.
اتصالات دیگر مربوط به تبدیل ها، سه راهی ، سر لوله و شیلنگ ها می باشد.
پمپ های دو فشار اغلب دارای ۲ خروجی فشار قوی نیز می باشند که یکی از آن ها به قرقره هوزریل متصل می گردد.

۳) درگیر نمودن پمپ آتش نشانی جهت عملیات اطفاء حریق

برای درگیر نمودن پمپ پدال کلاچ خودرو را بصورت کاملاً فشرده نگهداشته ، با اهرم مخصوص متصل به P.T.O سیستم گشتاور را درگیر نموده و سپس پدال کلاچ خودرو را به آرامی و با احتیاط کامل رها سازید، این عمل نیروی محرکه را از طریق گیربکس اصلی خودرو به وسیله P.T.O ، گاردانهای ثابت و متحرک به پمپ آتش نشانی منتقل می نماید.

۱-۳) رها سازی سیستم گشتاور و پمپ آتش نشانی

برای خلاص نمودن پمپ ، پس از کاهش گاز دستی خودرو با استفاده از پدال کلاچ توسط اهرم مخصوص متصل، P-T-O را خلاص نموده و پدال کلاچ را به آرامی رها سازید.

۲-۳) نکات قابل توجه قبل از استفاده از پمپ به هنگام آبگیری از سطوح پائین (آبهای روباز)

- ۱- در مرحله اول از سالم بودن شیلنگ ها و واشر آب بندی کوپلینگ ها و عمل نمودن سوپاپ مشبک اطمینان حاصل نمائید.
- ۲- با برداشتن درپوش ۴ اینچی از روی پمپ آتش نشانی، یک طرف شیلنگ خرطومی مخصوص آبگیری را به پمپ متصل و طرف دیگرشیلنگ را که به صافی سوپاپ دار مجهز است در داخل آبهای سطحی قرار دهید.
- ۳- کلیه شیرهای ورودی و خروجی پمپ حتماً باید بسته باشند و فقط شیر بین پمپ و دستگاه خلاء را باز نمایید.
- ۴- پس از گرفتن کلاچ ، پمپ را درگیر نمایید. (توضیحات در بند ۲-۱)
- ۵- به محض بکار افتادن پمپ ، دستگاه خلاء بطور اتوماتیک شروع بکار نموده و آب به پمپ منتقل میگردد و مقداری آب مازاد نیز از مجرای درپوشهای خلاء ریزش می کند .
(لازم بذکر است در این مرحله می توان با وصل کردن یک حلقه شیلنگ ۲/۵ اینچ به یکی از شیرهای ۲/۵ اینچ خروجی و وصل کردن آن به لوله پرکن مخزن ، عمل شارژ مخزن را تسریع نمود.)
- ۶- توسط گازدستی فشار پمپ را در حدود ۴ الی ۵ بار فشار تنظیم نمایید.
- ۷- با مشاهده پر شدن مخزن توسط نمایشگرها و همچنین ریزش آب از لوله سرریز مخزن بلافاصله گازدستی را به وضع اولیه برگردانده و شیرهای ورودی آب به مخزن را بسته سپس سیستم P.T.O را از درگیری خلاص نمایید .
- ۸- لوله های خرطومی و سوپاپ را به وسیله آچار کوپلینگ باز نموده سپس در پوش ۴ اینچ پمپ را ببندید .

۴) عملیات آگیری پمپ آتش نشانی هنگام اطفاء حریق

۴-۱) آگیری از مخزن خودرو :

- ۱- اولین عملیات اجرایی مطلوب آماده سازی شیلنگ های برزنتی و سرنازلهای مورد نظر و نصب کوپلینگ ها به هیدرانت های خروجی پمپ آتش نشانی قبل از راه اندازی پمپ میباشد .
- ۲- با گرفتن کلاچ از طریق P.T.O نیروی محرکه را برای راه اندازی پمپ بکار بگیرید.
- ۳- با باز نمودن شیر ورودی آب پر حجم از مخزن به پمپ آتش نشانی به وسیله اهرم مکانیکی و یا شیر بادی پنوماتیک ، آب را به داخل پمپ هدایت نمائید.
- ۴- میزان فشار اتمسفر پمپ در زمان عملیات اطفاء حریق توسط اضافه شدن گاز خود موتور خودرو قابل کنترل میباشد که میتوان با تنظیم عقربه مانومترها فشار مورد نیاز را ثابت نگه داشت.

۴-۲) آگیری از طریق آبهای روباز:

- در عملیاتی که آب آزاد (استخر یا رودخانه) در جوار محل عملیات باشد به ترتیب زیر عمل می شود :
- ۱- شیلنگهای خرطومی ۴ اینچ مجهز به سوپاپ و صافی به پمپ متصل و در داخل آب قرار داده میشود .
 - ۲- پمپ را درگیر نمایید و پس از انجام آگیری پمپ که قبلاً" به آن اشاره شده است ، شیر خروجی مورد نیاز را باز و توسط گاز دستی فشار مورد نیاز را تنظیم نمایید .
 - ۳- پس از انجام موارد فوق تا پایان عملیات اطفاء حریق و یا حتی تخلیه آب و همچنین آبرسانی به هر نقطه دیگر بدون وقفه میتوان از آبهای قابل مکش توسط پمپ همزمان با هریک از خروجی های پمپ مجهز به شیلنگهای سرنازل دار و یا مانیتور بالای خودرو بهره برداری مطلوب نمود و در همان زمان مخزن اصلی خودرو را هم شارژ نمایید.

۵) استفاده از فوم توسط ایندکتور جوار پمپی

استفاده از فوم ۶٪

هنگام عملیات خودرو در اطفاء حریق در صورت نیاز به فوم جهت استفاده از ایندکتور جوار پمپی به دستور العملهای ذکر شده در ذیل توجه فرمائید .

- ۱- هنگام تحت فشار بودن آب در داخل سیلندر پمپ ، شیر تک ضرب گازی دستگاه کفساز را باز نمائید.
- ۲- شیر تک ضرب گازی ۱ اینچ متصل به مخزن فوم را باز نموده تا فوم به محفظه دستگاه کفساز وارد گردد.
- ۳- در صورت اتمام فوم مخزن خودرو جهت استفاده از فوم داخل ظرف یدکی ابتدا شیر تک ضرب گازی مابین مخزن فوم و دستگاه کفساز را بسته و سپس شیلنگ مخصوص با سرنازل لوله برنجی فوم کشی را به دستگاه کفساز وصل نموده و شیلنگ فوم کشی را داخل ظرف فوم قرار داده تا فوم مورد نیاز طبق شرایط قبلی را به داخل سیستم هدایت نمود.
- ۴- مقدار فوم مورد نیاز طبق شماره های مندرج بر روی ولوم تنظیم کننده از صفر تا ۱۰٪ طبق استاندارد های جهانی بر مبنای ظرفیت مخازن آب و فوم قابل تنظیم میباشد

۶) رعایت نکات ایمنی و مراقبت جهت طول عمر پمپ

- ۱- جهت امنیت اپراتور و امنیت نگهدارنده نازل شیلنگ های آتش نشانی هنگام استفاده از خروجی های ۲/۵ اینچی میزان فشار جهت یک نفر ۵ بار و جهت دو نفر حداکثر از ۸ بار فراتر نرود و برای فشارهای بالاتر از نازل های ثابت استفاده گردد.
- ۲- توصیه می شود هنگام استفاده از هر یک از خروجی های پمپ قبل از تحت فشار قراردادن پمپ ، شیر مربوطه باز شود و در هنگام تحت فشار از باز و بسته نمودن شیر خودداری گردد .
- ۳- در فصل سرما جهت جلوگیری از ترکیدگی پوسته پمپ حتماً " باید آب داخل پمپ را بوسیله شیر تخلیه زیر پمپ تخلیه نمود .
- ۴- در صورتیکه از پمپ برای مدت طولانی استفاده نمی شود باید هفته ای یک بار محور آن چرخانده شود .
- ۵- رها سازی یکباره کلاچ در هنگام درگیر نمودن P.T.O باعث وارد آمدن صدمه شدید به P.T.O ، گاردانها و یا حتی پمپ آتش نشانی خواهد شد .
- ۶- مقدار روغن دستگاه خلاء بعد از چندین عملیات ، بوسیله گیج مخصوص بازدید نمائید .
- ۷- سطح روغن گیربکس به صورت مداوم بعد از چندین عملیات گسترده بازدید گردد.
- ۸- هرگز هنگام آبیگری دور موتور را از حالت عادی بالاتر نبرید که این امر موجب استهلاک شدید در قسمتهای آبنندی مکانیکال سیل پمپ خواهد شد. حتماً یاد آور میگردد در صورت تخلیه کامل آب پمپ و خشک بودن پمپ در زمان راه اندازی حدود ۴ لیتر آب از قسمت درپوش ۴ اینچ به داخل پمپ ریخته شود.

۷) عیب یابی و رفع آن

۷-۱) عیب یابی در سیستم گشتاور و درگیر نشدن پمپ :

- ۱- بازدید سیستم درگیرکننده بصورت پنوماتیک برقی یا مکانیکی
- ۲- بازدید اهرمهای درگیرکننده گیربکس.
- ۳- شکستگی و یا معایب داخل P.T.O که موجب خرابی سیستم در انتقال نیرو به پمپ گردیده است.

۷-۲) لرزش شدید در سیستم انتقال نیرو به پمپ :

- ۱- باز شدن مهره پولی P.T.O
- ۲- باز شدن پیچ و مهره های P.T.O
- ۳- باز شدن پیچ و مهره های گاردان ها .
- ۴- خرابی چهار شاخه گاردان ها .
- ۵- از بالانس شدن گاردان ها .
- ۶- معایب فنی در یاتاقان های گاردان ها .
- ۷- باز شدن پیچ و مهره های پایه یاتاقان ها .

۳-۷) عیب در سیستم پمپ سانتریفیوژ آتش نشانی :

- ۱- وجود صدای ناهنجار در پمپ .
- ۲- پائین بودن سطح روغن یاتاقان ها و یا نبودن گریس داخل بلبرینگ ها.
- ۳- خرابی بلبرینگ های پمپ.
- ۴- وجود جسم خارجی در پمپ.
- ۵- از بالانس خارج شدن پروانه های پمپ.
- ۶- باز شدن پیچ و مهره های پایه اتصال پمپ به شاسی خودرو.
- ۷- ورود هوا به داخل پمپ از طریق شیرآلات فرسوده و یا هر روزنه دیگر.
- ۸- از بین رفتن مکانیکال سیل ، پاپینگ های آببندی و کاسه نمدها موجب آبریزش پمپ خواهد شد..

۴-۷) علت افت فشار در پمپ آتش نشانی :

- ۱- وجود هوا در داخل سیر انتقال آب به پمپ.
- ۲- نرسیدن آب کافی به سیلندر اصلی پمپ .
- ۳- وجود جسم خارجی داخل شیر پروانه ها و مدخل ورودی آب .
- ۴- آسیب دیدگی پروانه اصلی هدایت آب پرفشار .
- ۵- بیش از حد مجاز بودن عمق مکش.

۵-۷) عیب پرایمر (دستگاه خلاء) در نکشیدن آب از سطوح پائین :

- ۱- شل بودن تسمه .
- ۲- باز بودن یکی از شیرآلات متصل به پمپ.
- ۳- هوا کشیدن کوپلینگ ها و یا هیدرانت های متصل به قسمت آگیری جهت مکش آب.
- ۴- عدم عمل نمودن سوپاپ مشبک در داخل حوضچه آب.
- ۵- فاصله بیش از حد خودرو از نقطه آگیری (بیش از ۸ متر).

۶-۷) آب ریزش شدید پرایمر هنگام عملیات با پمپ :

- ۱- بعلت نرسیدن فشار آب کامل به قسمت پشت پیستون ها (حداقل ۱/۵ بار فشار) و یا خوردگی اورینگ های پیستونهای پرایمر.


۷-۷) علت مخلوط شدن آب و روغن در محفظه یاتاقان ها :

- ۱- از بین رفتن اورینگ های آب بندی داخل سیلندر اصلی .
- ۲- ورود آب از قسمت بازدید سطح روغن بعلت از بین رفتن اورینگ های وکیوم.
- ۳- خوردگی شدید سیلندر بوسیله پیستون

۸) مشخصات فنی پمپ IFP1500 و نقشه های انفجاری

۱- مدل پمپ: IFP 1500

- ۲- نوع پمپ: گریز از مرکز یک فشاره (یک مرحله ای).
- ۳- ظرفیت: ۱۵۰۰ الی ۱۸۰۰ لیتر در دقیقه .
- ۴- فشار بسته: ۲۰ اتمسفر.
- ۵- فشار عملیاتی جهت کنترل شیلنگها با درپوش بسته توسط مامورین: ۶ الی ۸ اتمسفر.
- ۶- میزان آبدهی: ۱۵۰۰ الی ۱۸۰۰ لیتر در دقیقه.
- ۷- سرعت مناسب پمپ: ۲۴۰۰ الی ۳۰۰۰ RPM.
- ۸- نیروی محرکه مورد نیاز: ۹۰ الی ۱۳۵ H/P.
- ۹- جنس بدنه پمپ: آلیاژ آلومینیوم مطابق با استاندارد 356 یا برنز به شماره استاندارد BS 1400 – LG2.
- ۱۰- جنس شفت: فولاد ضد زنگ Stainless Steel به شماره استاندارد AISI 431.
- ۱۱- جنس بوشهای میان پروانه و داخل پمپ: برنز به شماره استاندارد BS 1400 – LG2.
- ۱۲- پروانه: پمپ دارای چهار پروانه (دو پروانه ثابت – دو پروانه متحرک) که از جنس بدنه پمپ می باشد که پروانه های متحرک دارای بالانس دینامیکی می باشند.
- ۱۳- سیستم آببندی: کلیه قسمتهای پمپ به وسیله کاسه نمد و پکینگ و اورینگ مقاوم در برابر فشار ۲۰ اتمسفر فشار.
- ۱۴- درب سیلندر پمپ دارای دو گیرنده چهار اینچ یکی از مخزن و دیگری از آبهای روباز .
- ۱۵- سیلندر پمپ دارای دو خروجی ۲/۵ اینچ و دو خروجی ۱ اینچ .
- ۱۶- جهت گردش پمپ: پاد ساعتگرد.
- ۱۷- نوع دستگاه خلاء: پیستونی اتوماتیک .
- ۱۸- پرایمر: اساس عملکرد این پرایمر، حرکت رفت و برگشتی دو پیستون برنزی مطابق با استاندارد BS 1400 – LG2 در داخل سیلندر خلاء می باشد که این دو پیستون پس از انجام عمل مکش آب، با فشار ۱/۵ بار در داخل سیلندر به منظور جلوگیری از استهلاک، به صورت اتوماتیک از مدار خارج می گردد. این پرایمر قادر است آب را از عمق حداکثر ۸ متر بدون گاز دادن به خودرو با گشتاور ۸۰۰ RPM خودرو در ۳۶ ثانیه مکش آب را انجام دهد .
- ۱۹- سرعت آماده سازی پمپ: مطابق با استاندارد NFPA
- ۲۰- طراحی: مهندسی معکوس بخشی از نمونه پمپ روزنباور.
- ۲۱- ساخت: شرکت صنایع پمپ حریق ایران
- ۲۱- بار کد ملی: ۲۷۴۳۵۲۰۶۵۶۹۰۰۰۰۱



ردیف	توضیحات	محل	تعداد	ملاحظات	تاریخ	محل	ردیف	توضیحات	محل	تعداد	ملاحظات	تاریخ	محل
۱	توربین متحرک	۲۰	۱	توربین متحرک	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱	توربین متحرک	۲۰	۱	توربین متحرک	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۲	خار ۸x۷x۴۵	۱۹	۱	خار ۸x۷x۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۲	خار ۸x۷x۴۵	۱۹	۱	خار ۸x۷x۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۳	توربین ثابت رو	۱۸	۱	توربین ثابت رو	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۳	توربین ثابت رو	۱۸	۱	توربین ثابت رو	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۴	توربین ثابت زیر	۱۷	۱	توربین ثابت زیر	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۴	توربین ثابت زیر	۱۷	۱	توربین ثابت زیر	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۵	پوش بوزنی	۱۶	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۵	پوش بوزنی	۱۶	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۶	پوش بوزنی	۱۵	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۶	پوش بوزنی	۱۵	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۷	پوش بوزنی	۱۴	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۷	پوش بوزنی	۱۴	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۸	پوش بوزنی	۱۳	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۸	پوش بوزنی	۱۳	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۹	پوش بوزنی	۱۲	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۹	پوش بوزنی	۱۲	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۰	پوش بوزنی	۱۱	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۰	پوش بوزنی	۱۱	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۱	پوش بوزنی	۱۰	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۱	پوش بوزنی	۱۰	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۲	پوش بوزنی	۹	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۲	پوش بوزنی	۹	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۳	پوش بوزنی	۸	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۳	پوش بوزنی	۸	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۴	پوش بوزنی	۷	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۴	پوش بوزنی	۷	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۵	پوش بوزنی	۶	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۵	پوش بوزنی	۶	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۶	پوش بوزنی	۵	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۶	پوش بوزنی	۵	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۷	پوش بوزنی	۴	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۷	پوش بوزنی	۴	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۸	پوش بوزنی	۳	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۸	پوش بوزنی	۳	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۱۹	پوش بوزنی	۲	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۱۹	پوش بوزنی	۲	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ
۲۰	پوش بوزنی	۱	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ	۲۰	پوش بوزنی	۱	۱	پوش بوزنی	۱۳۹۴/۱۰/۳۶	قارخ



مدیر عامل: مهندس ناصر سلیمانی
مدیر فنی: مهندس محسن سلیمانی
تجهیز کننده: مهندس سید الهی

تعداد: ۱۱۴
مرحله: چهارم
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۶
تعداد صفحه: ۱/۲

تعداد: ۱۱۴
مرحله: چهارم
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۶
تعداد صفحه: ۱/۲

تعداد: ۱۱۴
مرحله: چهارم
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۶
تعداد صفحه: ۱/۲

تعداد: ۱۱۴
مرحله: چهارم
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۶
تعداد صفحه: ۱/۲

تعداد: ۱۱۴
مرحله: چهارم
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۶
تعداد صفحه: ۱/۲


تعداد: ۱۱۴
مرحله: چهارم
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۶
تعداد صفحه: ۱/۲

نام قطعه		شماره قطعه	8
مهره کلاهی شش گوش ۱۰		1	
واشرفنری ۱۰		2	7
فلکه شیر		3	
پوسته شیر		4	6
کاسه نمد ۳۵×۲۱×۷		5	
شفت شیر		6	5
فنر سوپاپ		7	
مهره برنجی		8	4
شفت سوپاپ		9	
بوش استیل		10	3
پین استیل		11	
پولکی آلومینیومی به همراه پلاستیک تزریقی		12	2
اورینگ ۹۶×۳		13	
لاستیک آب بندی داخل هیدرانت		14	1
هیدرانت ۱۵.۲ اینچ		15	
لاستیک آب بندی خارج هیدرانت		16	

	تعداد صفحه: ۱/۱	تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹	مرحله اول	تعداد قطعه: ۱۴	انفجاری شیر
	تهیه کننده: مهندس سیف الهی	تایید کننده: مهندس محسن سلیمانی		مدیر عامل: مهندس ناصر سلیمانی	



ادامه کار بر روی کفشار نصب می‌شود



فایل توجه:
مراجعه جدید بر روی دستگاه پرایمر پمپهای آتش نشانی جهت بهره برداری از طریق کلاچ مفصلی تولیدات این شرکت انجام گرفته است

ردیف	نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه
۱	کامپست خلا	۱۹	واشر فلش دیوار ۱۰۰	۳۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۰
۲	پایه فلش ۶۲۰	۲۰	واشر فلش ۱۰۰	۳۷	محله پلاستیک ۱۸/۱۸	۶۱
۳	محله فلش ۶۲۰	۲۱	پایه فلش ۱۰۰	۳۸	محله فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۲
۴	پایه فلش ۶۲۰	۲۲	آپرینگ ۱۸/۱۸	۳۹	محله فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۳
۵	فلش فلش ۶۲۰	۲۳	محله سی ۱۸/۱۸	۴۰	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۴
۶	فلش فلش ۶۲۰	۲۴	محله سی ۱۸/۱۸	۴۱	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۵
۷	فلش فلش ۶۲۰	۲۵	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۴۲	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۶
۸	فلش فلش ۶۲۰	۲۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۴۳	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۷
۹	فلش فلش ۶۲۰	۲۷	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۴۴	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۸
۱۰	فلش فلش ۶۲۰	۲۸	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۴۵	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۹
۱۱	فلش فلش ۶۲۰	۲۹	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۴۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۰
۱۲	فلش فلش ۶۲۰	۳۰	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۴۷	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۱
۱۳	فلش فلش ۶۲۰	۳۱	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۴۸	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۲
۱۴	فلش فلش ۶۲۰	۳۲	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۴۹	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۳
۱۵	فلش فلش ۶۲۰	۳۳	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۰	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۴
۱۶	فلش فلش ۶۲۰	۳۴	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۱	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۵
۱۷	فلش فلش ۶۲۰	۳۵	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۲	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۶
۱۸	فلش فلش ۶۲۰	۳۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۳	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۷
۱۹	فلش فلش ۶۲۰	۳۷	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۴	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۸
۲۰	فلش فلش ۶۲۰	۳۸	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۵	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۹
۲۱	فلش فلش ۶۲۰	۳۹	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۰
۲۲	فلش فلش ۶۲۰	۴۰	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۷	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۱
۲۳	فلش فلش ۶۲۰	۴۱	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۸	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۲
۲۴	فلش فلش ۶۲۰	۴۲	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۵۹	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۳
۲۵	فلش فلش ۶۲۰	۴۳	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۰	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۴
۲۶	فلش فلش ۶۲۰	۴۴	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۱	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۵
۲۷	فلش فلش ۶۲۰	۴۵	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۲	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۶
۲۸	فلش فلش ۶۲۰	۴۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۳	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۷
۲۹	فلش فلش ۶۲۰	۴۷	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۴	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۸
۳۰	فلش فلش ۶۲۰	۴۸	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۵	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۸۹
۳۱	فلش فلش ۶۲۰	۴۹	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۰
۳۲	فلش فلش ۶۲۰	۵۰	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۷	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۱
۳۳	فلش فلش ۶۲۰	۵۱	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۸	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۲
۳۴	فلش فلش ۶۲۰	۵۲	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۶۹	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۳
۳۵	فلش فلش ۶۲۰	۵۳	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۰	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۴
۳۶	فلش فلش ۶۲۰	۵۴	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۱	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۵
۳۷	فلش فلش ۶۲۰	۵۵	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۲	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۶
۳۸	فلش فلش ۶۲۰	۵۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۳	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۷
۳۹	فلش فلش ۶۲۰	۵۷	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۴	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۸
۴۰	فلش فلش ۶۲۰	۵۸	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۵	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۹۹
۴۱	فلش فلش ۶۲۰	۵۹	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۷۶	فلش فلش استیل ۱۸/۱۸	۱۰۰

۴

۳

۲

۱

۴

۳

۲

۱

۴

۳

۲

۱

دفترچه راهنما

پمپ IFP 1500



فکس: (۰۲۱)۴۶۸۴۹۶۹۷
Email: Info@iranfirepump.com
www.iranfirepump.com

تلفن: (۰۲۱) ۴۶۸۲۹۱۱۰
۴۶۸۴۹۶۹۶
۴۶۸۳۹۹۰۳-۷

دفتر مرکزی و کارخانه ۱: کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج- شهرقدس- میدان
قدس- خ امامزاده- کوچه گلچین ۲- پلاک ۶
کارخانه ۲: کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج- شهرقدس- بلوار شهید کلهر-
نرسیده به پمپ بنزین - دست چپ